



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: T 11160 / 634193

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

2034BA

Produit :
Product:

BAES D'EVACUATION A LED
BAES OF EVACUATION WITH LIGHT-EMITTING DIODE

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

0 626 34 Adressable

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

avec dispositif de balisage renforcé à 4 leds
Classe II - IP 43 - IK07 - Flux lumineux : 45 lm à 1 heure
Tension assignée (V~) (Hz) 230 - 50/60
Puissance assignée (W) : 0,5W

Informations complémentaires :
Additional information:

Accumulateurs :
Ni-Mh 2 x 1,2 V / 2200 mAh - SAFT 2VHT Cs
Ni-Mh 2 x 1,2 V / 2200 mAh - GP GP220SCHT 2BMX
Lampes de veille : 2 leds
Mise à jour normative avec le PE 110-633 : 2012

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009+A11:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-806:2007
NF 413:2006
PE 110-633 : 2012

Documents pris en compte :
Relevant documents:

LCIE n°106744 - 611897 M/N/O - 117126-634204

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
 Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°T 11160 / 611903 du 2012-02-02

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 2013-02-18

Date de fin de validité
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Rémi HANOT

Responsable de Certification
Certification Officer

